



**Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)**

**Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Аттестат аккредитации №РА.РУ.710060 от 24.06.2015 г.

600005, г. Владимир, ул. Токарева, д.5

Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vlades.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,

ИНН/КПП 3327819890/332801001

Исх. № 2615 от 31.05.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»,
технический директор органа инспекции**



А.Н.Брыченков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 452

- 1. Наименование продукции:** Плиты системы фальшпола «Refaten Атлант AIRVENT» металлические, с перфорацией для вентиляции и регулируемой дрессельной заслонкой, в том числе с порошковым покрытием, с ПВХ покрытием и без.
- 2. Организация-изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью «ГК АСП», 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Территория Южная промзона, владение 7, Российская Федерация.
- 3. Получатель заключения:** Общество с ограниченной ответственностью «ГК АСП», 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Территория Южная промзона, владение 7, кабинет 66, Российская Федерация.
- 4. Представленные материалы:**
 - ТУ 25.99.29-009-19209458-2018 «Системы фальшполов Refaten Атлант AIRVENT»;
 - протоколы лабораторных испытаний Испытательного лабораторного центра ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС. RU.00001.510440) № 05/60-101/ПР-18 от 28 мая 2018 г., №05/61-102/ПР-18 от 28 мая 2018 г., №05/62-103/ПР-18 от 28 мая 2018 г.
- 5. Область применения продукции:** для устройства полов в производственных, общественных, жилых, офисных и других помещениях.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленных материалов на продукцию (данные нормативно-технической документации, результаты лабораторных исследований) проведена на соответствие их гигиенических и радиологических показателей положениям раздела 6 «Требования к полимерным и полимеросодержащим строительным материалам и мебели», раздела 11 "Требования к продукции, изделиям, являющимся источниками ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества" главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г. (далее – Единые санитарные требования).

Плиты системы фальшпола «Refaten Аглант AIRVENT» изготовлены на из металлических перфорированных плит с порошковым покрытием толщиной до 60 мкм, с ПВХ покрытием и без покрытия в различных комбинациях.

По результатам лабораторных исследований 3-х образцов изделий (плиты системы фальшпола «Refaten Аглант AIRVENT» металлические, с перфорацией для вентиляции и регулируемой дросельной заслонкой, фрагмент размером 30х30 см, 35х45 см, 35х35 см), продукция характеризуется следующими санитарно-гигиеническими показателями:

- запахи, баллы - не более 2;
- индекс токсичности, % - 70-120;
- миграция химических веществ в воздушную среду (климатическая камера, время экспозиции - 48 часов, температура 24⁰С, относительная влажность - 45%, соотношение площади образца к объёму климатической камеры - 1м²/1м³), мг/м³, не более: диоктилфталат – 0,02; дибутилфталат – 0,10; формальдегид – 0,01; этиленгликоль – 0,03; стирол – 0,002;
- удельная эффективная активность естественных радионуклидов (40К, 232Th, 226Ra), Бк/кг, не более – 370;

ВЫВОДЫ

На основании результатов экспертизы представленной документации, данных лабораторных исследований, плиты системы фальшпола «Refaten Аглант AIRVENT» металлические, с перфорацией для вентиляции и регулируемой дросельной заслонкой, в том числе с порошковым покрытием, с ПВХ покрытием и без (изготовитель: ООО «ГК АСП», 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Территория Южная промзона, владение 7, Российская Федерация), по вышеуказанным одориметрическим, санитарно-гигиеническим и радиологическим показателям, соответствуют нормативным значениям раздела 6, раздела 11 главы II Единых санитарных требований.

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, организация периодического лабораторного контроля продукции на соответствие вышеуказанным санитарно-гигиеническим показателям, должны соответствовать действующему санитарному законодательству РФ, положениям Единых санитарных требований, требованиям нормативной документации (ТУ 25.99.29-009-19209458-2018 «Системы фальшполов Refaten Аглант AIRVENT»).

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

Д. Д. Омельченко