

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-TR.ПБ09.В.00373/22

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз» (ООО «Армстронг Ворлд Индастриз»),
Адрес (место нахождения): 119285, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 38А,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 119285, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 38А, ОГРН 1077759792197, ИНН 7728631727, Тел.: +7(495)258-5100, Адрес электронной почты: Andrey.Kashabin@knauf.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ASPEN YAPI VE ZEMİN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,
Адрес (место нахождения): Hamidiye Mah. Cendere Cad. Porta Vadi T2 Blok No:103/1 Kat:2/14 34408 Kağıthane / ISTANBUL, Turkey, Турция,
Адрес производства продукции: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Savaş Özyaydemir Teknoloji Bulvarı 13. Cad. NO:6 26110 Odunpazarı / Eskişehir, Turkey, Турция,
Географические координаты ГЛОНАСС (широта, долгота): 41.102880, 28.982118,
Сведения о государственной регистрации на территории иностранного государства: 255440.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты, панели и планки металлические потолочные и стеновые Armstrong, Knauf Armstrong, Knauf Ceiling Solutions из:

- холоднокатанной оцинкованной стали, перфорированные, перфорированные с акустическим флисом из стеклохолста или неперфорированные, окрашенные или неокрашенные;
- холоднокатанной оцинкованной просечно-вытяжной стали, окрашенные или неокрашенные;
- перфорированной, перфорированной с акустическим флисом из стеклохолста или неперфорированной нержавеющей стали;
- просечно-вытяжной нержавеющей стали;
- перфорированного, перфорированного с акустическим флисом из стеклохолста или неперфорированного алюминия, окрашенные или неокрашенные, анодированные неокрашенные;
- просечно-вытяжного алюминия, окрашенные или неокрашенные, анодированные неокрашенные;

а также подвесные системы, аксессуары, включая молдинги, кронштейны, соединители, крепёжные и фиксирующие элементы из металла, окрашенные или неокрашенные, толщиной металла до 6 мм, изготовленные в соответствии с EN 13964:2014.

Серийный выпуск.

код
ОКПД2:

25.11.23

Код ТН
ВЭД
ЕАЭС

7610 90 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 1653/ТР от 07.12.2022 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).

Акт о результатах анализа состояния производства № 1219/22 от 27.09.2022 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.).

Схема сертификации 4С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изделия неокрашенные и без акустического флиса относятся к негорючим (НГ) материалам, при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п.6 метод I).

Группа слабогорючие (Г1), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п. 7 метод II),

группа трудновоспламеняемые (В1), при испытаниях по ГОСТ 30402-96,

группа с малой дымообразующей способностью (Д1), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18),

группа малоопасные (Т1) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20) для изделий, не относящихся к негорючим (НГ) материалам. См. Приложение бланк № 0000011.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 13.12.2022 по 12.12.2027

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Умрихина Ольга Васильевна

М.П. Эксперт (эксперты)

Чарушкин С.В.



ПРИЛОЖЕНИЕ



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)

№ RU C-TR.ПБ09.В.00373/22

Бланк № 0000011

Наименование продукции	Показатель пожарной опасности
Плиты, панели и планки металлические потолочные и стеновые Armstrong, Knauf Armstrong, Knauf Ceiling Solutions (далее изделия) из неокрашенной (-ного): - холоднокатанной оцинкованной стали, перфорированные и неперфорированные; - холоднокатанной оцинкованной просечно-вытяжной стали; - перфорированной и неперфорированной нержавеющей стали; - просечно-вытяжной нержавеющей стали; - перфорированного и неперфорированного алюминия, в том числе анодированного; - просечно-вытяжного алюминия, в том числе анодированного. Толщина листового металла заготовок изделий до 5 мм. Серии, марки и типы кромок изделий: Серия CLIP-IN, марки: V-CLIP, V-CLIP F, Rv-CLIP, Rv-CLIP F, T-S CLIP, Q-CLIP, Q-CLIP F, R-CLIP, R-CLIP F, S-CLIP F, T-CLIP, T-CLIP F, K-CLIP, F-CLIP ACCESS; Серия LAY-IN, типы кромок: BOARD, AXAL VECTOR, MICROLOOK 8, MICROLOOK 10, MICROLOOK 16, TEGULAR 2, TEGULAR 3, TEGULAR 8, TEGULAR 11, TEGULAR 11F, TEGULAR 16, CELLIO, R-L 201, B-L 302, F-L 601; Серия HOOK-ON, марки: R-H 200, R-H 215, R-H 220, B-H 300, K-H 400, F-H 600, G-H 800; Серия VERTICAL BAFFLES, марки: METAL BAFFLE, V-P 500, V-K 500; Серия ISLAND CEILING, марки: D-CLIP, D-H 700, METAL CANOPY, EASY CANOPY; Серия WALL CLADDING, марки: W-H 1000, W-H 1100, W-H 1200, Sonder, CURVED. Подвесные системы, аксессуары, включая молдинги, кронштейны, соединители, крепёжные и фиксирующие элементы из оцинкованной холоднокатаной неокрашенной стали, нержавеющей стали, толщиной стали до 6 мм, марок U-Profile, Spring T-bar, Spring A-bar, Seismic 24, Retail 24 Zn, Retail 15 Zn, Bajkal Zn, Silhouette 15.	Изделия относятся к негорючим (НГ) материалам, при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п.6 метод I)
Плиты, панели и планки металлические потолочные и стеновые Armstrong, Knauf Armstrong, Knauf Ceiling Solutions (далее по тексту изделия) из: - холоднокатанной оцинкованной стали, перфорированные окрашенные, перфорированные окрашенные с акустическим флисом или неперфорированные окрашенные; - холоднокатанной оцинкованной просечно-вытяжной стали окрашенные; - перфорированной нержавеющей стали с акустическим флисом неокрашенные; - перфорированного, перфорированного с акустическим флисом окрашенные или неперфорированного алюминия окрашенные; - просечно-вытяжного алюминия окрашенные. Окрашенные изделия покрываются порошковой краской толщиной от 65 до 150 мкм. Перфорированные изделия могут быть с акустическим флисом - стеклохолст поверхностной плотностью от 50 до 60 г/м². Толщина листового металла заготовки изделий до 5 мм; Серии, марки и типы кромок изделий: Серия CLIP-IN, марки: V-CLIP, V-CLIP F, Rv-CLIP, Rv-CLIP F, T-S CLIP, Q-CLIP, Q-CLIP F, R-CLIP, R-CLIP F, S-CLIP F, T-CLIP, T-CLIP F, K-CLIP, F-CLIP ACCESS; Серия LAY-IN, типы кромок: BOARD, AXAL VECTOR, MICROLOOK 8, MICROLOOK 10, MICROLOOK 16, TEGULAR 2, TEGULAR 3, TEGULAR 8, TEGULAR 11, TEGULAR 11F, TEGULAR 16, CELLIO, R-L 201, B-L 302, F-L 601; Серия HOOK-ON, марки: R-H 200, R-H 215, R-H 220, B-H 300, K-H 400, F-H 600, G-H 800; Серия VERTICAL BAFFLES, марки: METAL BAFFLE, V-P 500, V-K 500; Серия ISLAND CEILING, марки: D-CLIP, D-H 700, METAL CANOPY, EASY CANOPY; Серия WALL CLADDING марки: W-H 1000, W-H 1100, W-H 1200, Sonder, CURVED. Подвесные системы, аксессуары, включая молдинги, кронштейны, соединители, крепёжные и фиксирующие элементы из оцинкованной холоднокатаной стали, окрашенные (толщина покрытия от 20 до 80 мкм), толщиной металла до 6 мм, U-Profile, Spring T-bar, Spring A-bar, Seismic 24, Retail 24 Zn, Retail 15 Zn, Bajkal Zn, Silhouette 15.	Группа слабогорючие (Г1), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п. 7 метод II), группа трудновоспламеняемые (В1), при испытаниях по ГОСТ 30402-96, группа с малой дымообразующей способностью (Д1), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18), группа малоопасные (Т1) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20)

РУКОВОДИТЕЛЬ

(заместитель руководителя) органа по сертификации)



Эксперт (эксперты)

О.Усир

Умрихина Ольга Васильевна

Чарушкин С.В.

Чарушкин С.В.