

ООО «Чистые технологии»

127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, 10, строение 1, офис 507
tel. (495) 777-72-31, admin@invar-project.ru www.invar-project.ru

Заключение

**о возможности применения в чистых помещениях
панелей металлических потолочных и стеновых «Armstrong»,
«Knauf Armstrong», «Knauf Ceiling Solutions» без перфорации из
холоднокатаной оцинкованной стали, окрашенных
порошковой краской Bioguard, производимых
по ТУ 25.11.23-023-29497914-2020,**

Визуальный осмотр и испытания панелей металлических потолочных «Armstrong», «Knauf Armstrong», «Knauf Ceiling Solutions» без перфорации из холоднокатаной оцинкованной стали, окрашенных порошковой краской Bioguard, производимых по ТУ 25.11.23-023-29497914-2020, в зоне с односторонним потоком воздуха (ламинарной зоне) показали следующее:

1. Поверхность панелей гладкая, непористая, без изломов, раковин, выступов и соответствует ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002, п. Е.1.4.
2. Панели «обладают низкой эмиссией частиц с поверхности».
3. Панели могут использоваться в чистых помещениях классов 3 ИСО и менее чистых (4 ИСО; 5 ИСО и др.).
4. Указанные выводы подтверждаются протоколом и актом испытаний.
5. Результаты испытаний в равной степени относятся к панелям стеновым из того же материала и по тем же техническим условиям в виду их идентичности материала панелей потолочных.

Директор
ООО «Чистые технологии»,
председатель технического комитета
по стандартизации ТК 184 «Обеспечение
промышленной чистоты» (Росстандарт)
доктор технических наук

05.07.2023



А. Е. Федотов